

Protokol o zkouškách . 8936 / 8P1 / 25

číslo vzorku: 12460/8P1/25

Místo a bod odběru : Miroslav - bazén - koupaliště Miroslav - Miroslav,
koupaliště, plavecký bazén, M1 u záchod

Datum a čas odběru : 16.6.2025 9:41

Datum a čas přijmu : 16.6.2025 13:48

Zákazník: Správa majetku města Miroslavi, Pílkovy 1202/ 17, Miroslav, 671
72

Vzorkoval : Volánek Zdeněk, vzorka

Pedmět zkoušky : Voda ke koupání

Postup odběru : Odběr vzorků vod ke koupání SP. 9 (vyhláška č. 238/2011 Sb. v platném znění, SN EN ISO 19458)

Rozsah rozboru : ---

Plán odběru : 1517/8P1/25

Datum provedení analýz: 16.6.2025 - 18.6.2025

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP .13/2013/III (SN EN ISO 9308-1) (8P1)
Počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	100 (MH)	SOP .16/2013/III (SN EN ISO 6222) (8P1)
Pseudomonas aeruginosa	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP .54 (SN EN ISO 16266) (8P1)
Staphylococcus aureus	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP .53 (SN EN ISO 6888-1) (8P1)

8P1 - zkouška provedena na pracovišti Znojmo - laboratoře PV, Pražská 2801/119, 669 02 Znojmo

KTJ - kolonií tvořící jednotka

Nejistota měření: Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Nejistota odběru vzorku je 5% a není zahrnuta do nejistoty měření a do hodnocení.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou č. 238/2011 Sb. v aktuálním znění.

*** - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem


Pokud informace a data dodané zákazníkem mají vliv na platnost výsledků zkoušek, Vodohospodářské laboratoře za ně odmítají odpovědnost.

Informace a data dodaná zákazníkem: Místo odběru, typ odběru, datum a čas odběru, výsledky zkoušek, které provedl zákazník.

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Výsledky schváleny dne : 19.6.2025

Protokol vystaven dne : 20.6.2025



Mgr. Jana Švestková
Vedoucí pracoviště

-----KONEC PROTOKOLU-----